

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 508»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ Школы № 508
Г.И. Чепелкина
«17» августа 2018 г.



ИНСТРУКЦИЯ
дежурного администратора по обеспечению пожарной безопасности

1. Дежурный администратор ГБОУ «Школа №508» обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от него меры к эвакуации людей и тушению пожара.
2. Дежурный администратор ГБОУ «Школа № 508» несет ответственность за соблюдение противопожарного режима в течение рабочего дня.
3. Дежурный администратор ГБОУ «Школа № 508» ОБЯЗАН:
 - 3.1. при заступлении на дежурство проверить наличие и состояние средств пожаротушения, исправность телефонной связи, дежурного освещения и пожарной сигнализации, а также убедиться, что все пути эвакуации не загромождены, а двери эвакуационных выходов могут быть беспрепятственно открыты.
 - 3.2. в случае обнаружения нарушений противопожарного режима и неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара, принять меры к их устранению, сообщить директору ГБОУ «Школа № 508» или лицу его заменяющему;
 - 3.3. знать места проведения занятий, порядок оповещения сотрудников, учащихся и воспитанников в случае возгорания, порядок вызова пожарной охраны, порядок эвакуации людей из здания в случае пожара;
 - 3.4. постоянно следить за состоянием подъездов к ГБОУ «Школа № 508», не допускать парковки постороннего автотранспорта.
4. В случае обнаружения пожара, его признаков (задымление, запах горения и т.п.) дежурный администратор ОБЯЗАН:
 - 4.1. немедленно сообщить об этом по телефону 101 (при этом назвать адрес, место возникновения пожара, наличие угрозы людям, сообщить должность и фамилию);
 - 4.2. задействовать систему оповещения о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации;
 - 4.3. сообщить о пожаре директору ГБОУ «Школа № 508» или лицу его заменяющему;

4.4. организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по локализации пожара имеющимися средствами пожаротушения.

Разработчик инструкции: инженер

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Коломейцев И.С.