

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 508»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ Школы № 508
Л.И. Чепелкина
« 7 » августа 2018 г.



ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
в кабинетах информатики ГБОУ «Школа № 508»

1. В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ учителя, учащиеся и обслуживающий персонал обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара.
2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в кабинете информатики несет учитель, который проводит занятие и который приказом директора назначен ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности в кабинете.
3. Расстановка оборудования в кабинете информатики не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.
4. В кабинете информатики следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса приборы, принадлежности, пособия, которые должны храниться в шкафах, на стеллажах.
Хранение в кабинете учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами не допускается.
5. Перед началом работы каждый сотрудник ГБОУ «Школа № 508» обязан осмотреть и убедиться в исправности оборудования, заземления электропроводки. В случае обнаружения неисправностей к работе не приступать. Сообщить об этом дежурному администратору, завхозу и только после устранения неполадок и его разрешения приступить к работе.
6. Кабинет информатики обязательно должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения углекислотными огнетушителями.
Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям:
 - путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;
 - путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами в специальные тумбы или на пожарные стенды.

8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

9. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется учителем, проводящим урок в кабинете.

10. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

11. В кабинете информатики ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать кабинет информатики в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам и для проведения сборов, совещаний, собраний.
- производить перепланировку помещения с отступлением от требований действующих строительных норм и правил;
- преступать к работе на неисправном оборудовании и оборудовании с нарушенной изоляцией;
- включать оборудование в неисправную розетку;
- приступать к работе с влажными руками;
- применять с целью отопления нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, электроутюги и электрообогреватели;
- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари,
- оставлять без присмотра включенные в сеть компьютеры и др. орг. технику;
- класть посторонние предметы на оборудование;
- включать в одну розетку несколько мощных потребителей электроэнергии.

Порядок действий в аварийных ситуациях.

12. При возникновении возгорания:

- немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за исключением осветительной сети;
- организовать эвакуацию людей в соответствии с планом эвакуации;
- сообщить о пожаре директору ГБОУ «Школа № 508», дежурному администратору, сотрудникам охраны;
- приступить к локализации очага загорания имеющимися средствами пожаротушения.

13. При обнаружении напряжения на металлических частях оборудования, прекращении подачи электроэнергии:

- немедленно отключить оборудование,
- доложить директору ГБОУ «Школа № 508», дежурному администратору о неисправности электрооборудования и без их указания к работе не приступать.

Разработчик инструкции: инженер



Коломейцев И.С.