

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 508»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ Школы № 508
Т.И. Чепелкина
«17» августа 2018 г.



ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
в кабинетах технологии (учебных мастерских)

1. В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ учителя, учащиеся и обслуживающий персонал обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать меры к эвакуации детей.
2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в мастерской несет учитель трудового обучения (технологии), который проводит там занятия.
3. В мастерской число столов не должно превышать количества, установленного нормой проектирования. Расстановка мебели и оборудования в мастерской не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.
4. В мастерской следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса приборы, принадлежности, пособия, которые должны храниться в шкафах, на стеллажах.
5. Хранение в мастерской учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, проведение опытов и других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами не допускается.
6. Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на которое они рассчитаны и полярность. К рабочим столам учащихся должно подаваться напряжение не более 42 В переменного и 110 В постоянного тока.
Все электроприборы должны регулярно очищаться от пыли.
Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре должны немедленно устраняться.
7. Все горючие отходы должны убираться в специально отведенные закрывающиеся металлические контейнеры.
8. Спецодежда должна храниться в специально отведенных закрывающихся металлических шкафах.
9. Школьные мастерские обязательно должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения – огнетушитель порошковый или углекислотный.
Ручные огнетушители размещаются согласно требованиям Правил противопожарного режима:

- путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;
- путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами в специальные тумбы или на пожарные стенды.

10. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

11. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется учителем трудового обучения.

12. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

13. В мастерской ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать мастерскую в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам и для проведения сборов, совещаний, собраний;
- производить перепланировку помещения с отступлением от требований действующих строительных норм и правил;
- пользоваться поврежденными розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
- пребывание учащихся в мастерской при отсутствии учителя (преподавателя) трудового обучения;
- приступать к работе на неисправном оборудовании и оборудовании с нарушенной изоляцией, применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности, а также самодельные приборы;
- накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами.
- применять с целью отопления нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, электроутюги не предусмотренные учебной программой и стоящие на учете в школе;
- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электро и радиоприемники, телевизоры, кинопроекторы, диапроекторы и др.;
- включать в одну розетку несколько мощных потребителей электроэнергии.

Порядок действий в аварийных ситуациях.

14. При возникновении возгорания:


- немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за исключением осветительной сети;

- организовать эвакуацию людей в соответствии с планом эвакуации;
- сообщить о пожаре директору ГБОУ «Школа № 508», дежурному администратору, сотрудникам охраны;
- приступить к локализации очага загорания имеющимися средствами пожаротушения.

15. При обнаружении напряжения на металлических частях оборудования, прекращении подачи электроэнергии:

- немедленно отключить оборудование,
- доложить директору ГБОУ «Школа № 508», дежурному администратору о неисправности электрооборудования и без указания к работе не приступать.

Разработчик инструкции: инженер



Коломейцев И.С.

