

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 508»



ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
в спортивных залах ГБОУ «Школа № 508»

1. В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ учителя, учащиеся и обслуживающий персонал обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара.
2. Ответственность за обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности в спортивном зале несет учитель физического воспитания, который проводит там занятия.
3. В спортивном зале следует размещать только необходимое для обеспечения учебного процесса оборудование. Расстановка оборудования в спортивном зале не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения. Хранение в спортивном зале учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами не допускается.
4. Спортивный зал обязательно должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения - огнетушитель порошковый. Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям Правил противопожарного режима:
 - путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;
 - путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами в специальные тумбы или на пожарные стенды.
5. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.
6. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

7. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется учителем физической культуры.

8. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

9. В спортивном зале ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить перепланировку помещения с отступлением от требований действующих строительных норм и правил;
- устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах;
- пребывание учащихся в спортивном зале при отсутствии учителя (преподавателя) физической культуры;
- применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности, а также самодельные приборы. Применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями;
- пользоваться поврежденными розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
- применять с целью отопления нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, электроутюги;
- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- хранить, а также оставлять в кармах после переодевания легковоспламеняющиеся материалы;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электроаппаратуру;
- включать в одну розетку несколько мощных потребителей электроэнергии.

10. Порядок действий в аварийных ситуациях.

При возникновении возгорания:

- немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за исключением осветительной сети;
- организовать эвакуацию людей в соответствии с планом эвакуации;
- сообщить о пожаре директору ГБОУ «Школа № 508», дежурному администратору, сотрудникам охраны;
- приступить к локализации очага загорания имеющимися средствами пожаротушения.

11. При обнаружении напряжения на металлических частях оборудования, прекращении подачи электроэнергии:

- немедленно отключить оборудование,
- доложить дежурному администратору, директору ГБОУ Школа № 508, о неисправности электрооборудования и без указания к работе не приступать.

Разработчик инструкции: инженер



Коломейцев И.С.