

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 508»



**ИНСТРУКЦИЯ**  
**о мерах пожарной безопасности**  
**в технических помещениях**

1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности для технических помещений (электрощитовых, вентиляционных камерах, подвальных, чердачных помещениях и т.п.) и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками ГБОУ «Школа №508».

2. В технических помещениях допускается к работе только специально обученный технический персонал из числа рабочих по комплексному обслуживанию здания или из числа сотрудников организаций производящих техническое обслуживание по договору под контролем заместителя директора, заведующего хозяйством или лиц их замещающих.

3. Для всех технических помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений.

4. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, должны быть вывешены стандартные знаки (таблички) безопасности.

5. Уровень защиты электрооборудования должен соответствовать классу по ПУЭ.

6. Защитные кожухи, аппараты защиты должны находиться в исправном состоянии.

7. Электротехнические установки, электродвигатели, светильники, силовую и осветительную проводку, распределительные устройства необходимо очищать от горючей пыли не реже одного раза в месяц.

8. Технические помещения должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения согласно норм, а персонал обучен действиям в случае пожара.

9. После проведения ремонтных и других работ заместитель директора (заведующий хозяйством) обязан провести осмотр помещения перед закрытием на предмет соблюдения мер пожарной безопасности.

10. Технические помещения должны постоянно быть закрыты на замок, опечатаны, а ключи храниться в опечатанном тубусе на посту охраны.

12. В технических помещениях **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- хранение какого-либо оборудования и материалов;
- допуск посторонних лиц;
- загромождать проходы и выходы;
- использовать кабели и электропровода с поврежденной изоляцией;
- применять самодельные (нестандартные) приборы и оборудование;
- снимать защитное оборудование;
- применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- оставлять промасленный материал и ветошь;
- курить;
- проводить сварочные, огневые и другие пожароопасные работы без проведения комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, наряда-допуска

и письменного разрешения директора ГБОУ «Школа № 508»;

- оставлять демонтированное и другое оборудование, спецодежду после проведения профилактических и других видов работ;
- загромождать подходы к первичным средствам пожаротушения.

13. При возникновении аварийной ситуации **НЕОБХОДИМО**:

- обесточить электрооборудование;
- немедленно доложить о случившемся дежурному администратору, директору ГБОУ «Школа № 508», заведующему по хозяйству;
- принять меры к недопущению посторонних лиц, особенно учащихся к месту аварии;
- по возможности принять меры к устранению причин аварии или ее локализации.

14. В случае возникновения пожара **НЕОБХОДИМО**:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101, указав адрес, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность дежурного администратора, сотрудников охраны, директора ГБОУ «Школа № 508» (лицо его замещающее);
- принять меры по эвакуации людей;
- по возможности отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к локализации пожара первичными средствами пожаротушения;
- покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;
- оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

Разработчик инструкции: инженер



Коломейцев И.С.