

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 508»



**ИНСТРУКЦИЯ**  
**о мерах пожарной безопасности**  
**при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ**

1. Общие требования
  - 1.1. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности при выполнении строительно-монтажных работ и является обязательной для исполнения всеми сотрудниками ГБОУ «Школа № 508» и сторонних организаций.
  - 1.2. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует руководствоваться стандартами, нормами и правилами пожарной безопасности,
  - 1.3. нормами технологического проектирования и другими нормативными документами.
  - 1.4. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  - 1.5. К работе допускаются работники после прохождения противопожарного инструктажа, проведения необходимой аттестации по профессиональным знаниям.
  - 1.6. При производстве работ обязательны к выполнению требования, изложенные
  - 1.7. в проектно-сметной документации на производство работ, которая должна быть
  - 1.8. утверждена и согласована в установленном порядке.
  - 1.9. При заключении договоров с подрядными организациями на проведение строительно-монтажных работ должна оговариваться ответственность за обеспечение пожарной безопасности.
2. Требования пожарной безопасности до начала работ
  - 2.1. До начала работ на конкретном участке должны быть разработаны противопожарные мероприятия с учетом правил пожарной безопасности и действующих норм.
  - 2.2. К участку производства работ должен быть обеспечен свободный подход

- (подъезд). Размеры подходов (подъездов) должны соответствовать Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации.
- 2.3. Временные конструкции должны быть высотой не более 2-х этажей.
- 2.4. Запрещается использовать помещения ГБОУ «Школа № 508» для проживания рабочих-строителей.
- 2.5. При производстве работ участки должны быть отделены от действующей помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3 типа. При этом не должны нарушаться условия безопасной эвакуации людей из частей здания.
3. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации
- 3.1. При проведении работ необходимо провести комплекс мероприятий для обеспечения безопасной эвакуации людей из производственной зоны.
- 3.2. Запрещается применять в лестничных клетках деревянные стремянки.
- 3.3. Запрещается демонтировать предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах.
- 3.4. Устройство лесов и подмостей при производстве работ должно осуществляться в соответствии с требованиями норм проектирования и требований пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом.
- 3.5. Строительные леса построек на каждые 40 м их периметра необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее двумя лестницами (стремлянками) на все здание. Настил и подмости лесов после окончания работ следует очищать от строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпать песком.
- 3.6. Конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами не разрешается.
- 3.7. После достижения необходимой прочности бетона деревянная опалубка и леса должны быть удалены из здания.
- 3.8. Герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций проводить с обеспечением требуемых пределов огнестойкости.
- 3.9. Заполнять проемы в зданиях и сооружениях следует негорючими материалами.
- 3.10. Временные конструкции должны выполняться из негорючих материалов.
4. Требования пожарной безопасности при проведении работ
- 4.1. Производство работ внутри здания с применением горючих веществ одновременно с другими строительными-монтажными работами, связанными с применением открытого огня не допускается.
- 4.2. Работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями с применением горючих утеплителей, заливка битумной мастикой и другие пожароопасные работы (окраска, огневые работы и т.п.) должны проводиться специально обученным персоналом на основании наряда-допуска, выдаваемого исполнителям работ и подписанного лицом, ответственным за пожарную безопасность с личного разрешения директора ГБОУ «Школа № 508».

- 4.3. Пожароопасные работы должны проводиться на основании специально разработанных инструкций о мерах пожарной безопасности, с учетом требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, технологической документации и других нормативных документов, регламентирующих проведение работ.
- 4.4. Места проведения пожароопасных работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, очищены от сгораемых материалов, оснащены предупреждающими знаками.
- 4.5. С целью исключения попадания раскаленных частиц и материала в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся пожароопасные работы должны быть закрыты негорючими материалами.
- 4.6. По окончании работ необходимо убрать оборудование и материалы, провести осмотр места проведения пожароопасных работ через 3-5 часов.
- 4.7. При проведении пожароопасных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  - 4.7.1. приступать к работе при неисправном оборудовании;
  - 4.7.2. проводить огневые работы на свежеекрашенных конструкциях и изделиях;
  - 4.7.3. нарушать требования технологических регламентов и инструкций;
  - 4.7.4. допускать к работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона о прохождении ПТМ по специальности;
  - 4.7.5. одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейке полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов;
  - 4.7.6. хранить расходные материалы в месте проведения работ;
5. Порядок действий при пожаре
  - 5.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.) ОБЯЗАН:
    - 5.1.1. незамедлительно сообщить об этом по телефону 101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), поставить в известность сотрудников охраны, директора ГБОУ «Школа № 508» или лицо его замещающее;
    - 5.1.2. принять меры по эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации;
    - 5.1.3. по возможности отключить электроэнергию и приступить к локализации очага пожара первичными средствами пожаротушения;
  - 5.2. Дежурный администратор (должностное лицо, ответственное за проведение работ от ГБОУ «Школа № 508»), прибывший к месту пожара, ОБЯЗАН:
    - 5.2.1. продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану (и поставить в известность директора ГБОУ «Школа 508»);
    - 5.2.2. немедленно организовать эвакуацию людей из здания;
    - 5.2.3. проверить включение в работу автоматических систем оповещения о пожаре;

- 5.2.4. при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений;
- 5.2.5. прекратить все работы, кроме работ, связанных с ликвидации пожара;
- 5.2.6. удалить за пределы опасной зоны всех работников;
- 5.2.7. осуществлять общее руководство по локализации очага пожара до прибытия пожарной охраны;
- 5.2.8. организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- 5.2.9. организовать встречу пожарной охраны и оказать им всяческую помощь;
- 5.2.10. по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания школы, прилегающей территории и других сведениях, необходимых для ликвидации пожара.

Разработчик инструкции: инженер



Коломейцев И.С.